



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ที่ รน ๗๒๒๐๑/๙๑

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้ให้บริการกิจการประปาระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางสั้งไต้ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย ประกอบด้วย น้ำยาวัดค่า pH , น้ำยาวัดค่าคลอรีน และน้ำยาวัดความกระด้าง/หินปูน เพื่อประเมินและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาให้คงคุณภาพ หรือปรับปรุงการดำเนินงานผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายพนพล ชุมแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายอาคม ชัยรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

ทราบ.

(ลงชื่อ).....

(นายวินัย นวลน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ

แบบบันทึกการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม

ชื่อระบบประปา.....ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านบางสังโติง..... หมู่ที่.....3.....ตำบล.....ละอุ่นเหนือ.....อำเภอ.....ละอุ่น.....จังหวัด.....ระนอง.....

หน่วยงานผู้ดูแล.....องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ.....

วัน/เดือน/ปี ที่ ตรวจวัด	ชุดทดสอบภาคสนาม (ค่าที่ได้)					จุดเก็บตัวอย่างน้ำทำการทดสอบ
	PH	คลอรีน (mg/L)			ความกระด้าง/ หินปูน (mg/L)	
		0.2	0.5	1.0		
18/08/2568	7		✓		67	- ระบบผลิตน้ำประปา
18/08/2568	6.3		✓		65	- ที่ทำการอบต. ม.4
18/08/2568	6.5		✓		64	- ปลายสายท่อเมนต.ม.1

(ลงชื่อ)

ประสิทธิ์

ผู้ทดสอบ

(ลงชื่อ)

นายสุภาพ ธีระเดช

ผู้ทดสอบ

(นายปฏิพัทธ์ พิชญยุทธ์)

พนักงานผลิตน้ำประปา

(นายศรายุทธ ศิริชาติ)

พนักงานผลิตน้ำประปา

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึก

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบผลการทดสอบ

(นายภราดร ศิริชะญา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายพนพล ชุมแสง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ภาพถ่ายการตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดยชุดทดสอบภาคสนามอย่างง่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

